



**TECHNISCH BURO  
METAPART BV**  
**KOPIE**

Amstelveenseweg 288  
1075 XX Amsterdam  
Tel.: 020 - 662 25 29  
Storingsnr.: 020 - 662 25 19  
Fax: 020 - 664 80 28  
SNS Bank nr.: 87.57.45.644  
G-rekening: 99.80.35.343  
KvK nr.: 33171876

Aan de bewoner van  
Grubbehoeve 221  
1103 GS AMSTERDAM

Onze ref.: HV/6952

Amsterdam, 29 mei 2009

Betreft: Grubbehoeve 221

Geachte heer Molenaar,

Naar aanleiding van meerdere gemelde klachten van de bewoonster op Grubbehoeve 221 en daarna uitgevoerde actie, welke geen invloed hebben gehad om het probleem in de woning op te lossen, hebben wij besloten om voor één week een drietal temperatuurloggers te plaatsen. Eén op de woonkamerradiator zelf, één op de aanvoerleiding naar de unit en één op de retourleiding van de woning voor de unit.

Uitslag van deze meting is als bijlage toegevoegd.


Daarin zien we het verschil in temperatuur van aanvoer unit en aanvoer radiator. Een opmerkelijk verschil mag ik wel zeggen, waarbij ik begrijp dat de bewoonster in de winter de woonkamer niet op een behaaglijke temperatuur kan krijgen.

Andere radiatoren in de woning hebben dit niet waaruit ik concludeer dat de werking van de unit zelf goed functioneert, dit ook ter plekke met de monteur die gespecialiseerd is in de units, uitgetest.

De woonkamer radiator en de aansluitende componenten zijn op verstoppingen en andere mogelijke oorzaken van slechte doorstroming gecontroleerd en we hebben ook hier niks aangetroffen wat een reden kan geven waarom de aanvoertemperatuur van de radiator laag blijft.

Daarom denk ik ook, bewijzen heb ik niet, dat er tussen de unit en de woonkamerradiator een verstopping of wat anders zit waardoor de aanvoer laag blijft.

Echter om dit te controleren en/of op te lossen zal er heel wat tijd in kunnen gaan zitten en dan is mijn vraag wie is verantwoordelijk voor de kosten die hiermee gemoeid zijn?



TECHNISCH BURO  
**METAPART BV**

Graag wil ik de kosten van het onderzoek ook naar u factureren, daarvoor heb ik wel een opdrachtbon van u nodig, bij deze het verzoek hierom.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,

TECHNISCH BURO METAPART B.V.

Henk Veld  
Hoofduitvoeringscoördinator  
Afd. CCV/ICV/GEI  
[h.veld@metapart.nl](mailto:h.veld@metapart.nl)  
Mob.06-22664541

c.c. de bewoonster van Grubbehoeve 221